

Чек-лист проверки
соблюдения требований пожарной безопасности
в ремонтном электровозном локомотивном депо

№ п/п	Вопросы проверки	Нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности	Вывод о выполнении	
			Да	Нет
1	2	3	4	5
1	Наличие распорядительного документа устанавливающего: порядок и сроки противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума; порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа; перечень подразделений или профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума; место проведения противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума; перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; пункт 2.12. главы 1 Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92.		
2	Наличие программы проведения занятий по пожарно-техническому минимуму с работниками депо связанных с техническим обслуживанием и ремонтом электровозов	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 2.23. главы 1 Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92		

3	Наличие актов (протоколов) принятия зачета у работников депо связанных с техническим обслуживанием и ремонтом электровазов по результатам проведенных занятий по программе пожарно-технического минимума.	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 3 правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), пункты 2.11.; 2.24. главы 1 Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92.		
4	Наличие и ведение журнала первичного противопожарного инструктажа работников депо связанных с техническим обслуживанием и ремонтом электровазов (вновь принятые работники не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются).	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункты 2.11., 2.17., 2.22., 2.25. главы 1 Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92.		
5	Наличие конкретных инструкций разработанных с учетом конструктивных особенностей электровазов и применяемых на них средств пожаротушения для каждого типа, серии электровазов и вывешенных на видных, установленных для этого в депо местах.	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 2.2. главы 1 Правил пожарной		

		<p>безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, пункт 1.3. ЦТ-ЦУО/175 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе</p>		
6	<p>Наличие приказа начальника локомотивного депо о назначении лиц, ответственных за сохранность локомотива, инструмента и инвентаря в том числе средств пожаротушения при проведении ТО и текущего ремонта, с четко определенными обязанностями таких работников при передаче локомотивов.</p>	<p>Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 5.6. инструкции по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации (утв. МПС России 27.09.1999 № ЦТ-685)</p>		
7	<p>Проверить соответствие объема проведенных работ по техническому обслуживанию установки пожаротушения электровоза требованиям пожарной безопасности</p>	<p>Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 1.3. главы 4 правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, пункт 3.5. раздела 3</p>		

		<p>ЦТ-ЦУО/175 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе</p>		
8	<p>Проверить соответствие объема проведенных работ по текущему ремонту установки пожаротушения электровоза требованиям пожарной безопасности</p>	<p>Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 1.3. главы 4 правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, пункт 3.5. раздела 3 ЦТ-ЦУО/175 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе</p>		
9	<p>Проверить соответствие объема проведенных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации электровоза требованиям пожарной безопасности</p>	<p>Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 1.3. главы 4 правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, пункт 3.5. раздела 3 ЦТ-ЦУО/175 Инструкция по обеспечению</p>		

		пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе		
10	Проверить соответствие объема проведенных работ по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации электровоза требованиям пожарной безопасности	Статья 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 1.3. главы 4 правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте ППБО 109-92, пункт 3.5. раздела 3 ЦТ-ЦУО/175 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе		